ORIRO

緩降機荷重・降下実地表

緩降機　降下表					
名称				防火管理者	印
所在				立会者	印
点検種別	機器　・　総合	点検年月日	年　月　日～　年　月　日		
点検者	資格　番号	点検者 所属会社	社名	TEL	
	氏名　印		住所		

設置階		製造メーカー	製造年月日	製造番号	長さ(M)	性能試験結果		
						テスト荷重 25kg～100kg	秒	判定
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	
	階				M	kg	S	

※　緩降機降下表は、自主検査用の為　消防法に基づく点検結果報告書には該当しません。
※　判定基準は、緩降機降下範囲 「250N以上　650N以下　・　16～150cm/s」
　　{判定表示 「良」・「不良」にて記入}

オリロー株式会社